

## D A T E N B L A T T

für

**Zwillingsleitung LiYz – NYFAZ  
2x4,00 mm<sup>2</sup>  
in Anlehnung an VDE 0281-5**

LEITERAUFBAU	: 80 Drähte Ø 0,25 mm
LEITERDURCHMESSER	: max.3,0 mm nach EN 60228 (VDE 0295)
LEITERMATERIAL	: Elektrolytkupfer OF1 / ETP-1 nach DIN EN 13602
LEITEROBERFLÄCHE	: blank
KUPFERZAHL	: 76,8 kg/km
ISOLIERUNG	: Kunststoffhülle aus Weich-PVC YM1 / YM2 nach VDE 0207-5
SHOREHÄRTE	: Shore A 80±3
DURCHMESSER DER ISOLIERUNG	: 4,2 ±0,2 mm zwei Adern mittels Steg verbunden
ABMESSUNGEN	: ca. 4,2 x 9 mm ±0,3mm
ADERFARBEN	: z. B. rot-schwarz (2-fbg.) oder schwarz-schwarz (1-fbg.mit Riffelung)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	: bewegt von -5 bis +80 Grad Celsius unbewegt von -40 bis +80 Grad Celsius
BETRIEBSSPANNUNG	: max. 300 Volt
PRÜFSPANNUNG	: max. 2000 Volt
LEITERWIDERSTAND	: max. 4,95 mΩ/m bei 20°C nach EN 60228 (VDE 0295)
ISOLATIONSWIDERSTAND	: >10 <sup>14</sup> Ω x cm bei 20°C nach VDE 207
BIEGERADIUS	: ca. 8 x Kabeldurchmesser
FLAMMWIDRIGKEIT	Selbstverlöschend, flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2
GEWICHT	: ca. 105 kg/km
KONFORMITÄT	: REACH- und RoHS-konform

**Hausanschrift:**

Lehenwiesenweg 1-5  
D-91781 Weißenburg  
Ust-IdNr.: DE 132803669  
Steuer-Nr.: 161 / 56209

**Telefon:** +49 (0)9141 85099-0

**Telefax:** +49 (0)9141 85099-25

**e-Mail:** info@gutmann-kabel.de

**Internet:** www.gutmann-kabel.de

**Banken:**

Sparkasse Mittelfranken Süd (BLZ 76450000) 30651

HypoVereinsbank Weißenburg (BLZ 76520071) 2753430

Postbank Nürnberg (BLZ 76010085) 73977-858



Qualitätsmanagement

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige  
Überwachung nach ISO 9001:2008